ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 191-192 П
от 12 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 14 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 15 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 11 февраля 2020 по 12 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал». Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино-Пески-Байчурово, 6км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 191-192 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 101. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.А. Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 191 -192 5. П . 4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
191	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
192	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	

Испытания проводили:

Должность	Подпись	ФИО
Врач- бактериолог		Р.И.Пеканова

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 193-194 П
от 12 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Поворинoводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 14 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 15 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 11 февраля 2020 по 12 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Поворинoводоканал». Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино-Пески-Байчурово, 6км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 193-194 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 101. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.А. Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 193 -194 5. П . 4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
193	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
194	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач- бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 189-190 П
от 12 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Поворинноводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 14 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 15 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 11 февраля 2020 по 12 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Поворинноводоканал». Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино-Пески-Байчурово, 6км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 189-190 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 101. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.А. Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 189 -190 5. П . 4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
189	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
190	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач- бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 187-188 П
от 12 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 14 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 февраля 2020 15 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 11 февраля 2020 по 12 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал». Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино-Пески-Байчурово, 6км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 187-188 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 101. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.А. Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 187-188 5.П.4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
187	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
188	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач- бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол испытаний № 187-188 5.П.4.
Общее количество страниц 2: страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 239-240 П
от 25 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 21 февраля 2020 11 час. 30 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 21 февраля 2020 12 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 21 февраля 2020 по 25 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ,ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал» Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино – Пески – Байчурово, 6 км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 239-240 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб №111. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: О.В. Назарова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 239 - 240 5. П . 4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
239	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
240	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач- бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 236-238 П
от 25 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Поворинноводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 21 февраля 2020 11 час. 30 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 21 февраля 2020 12 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 21 февраля 2020 по 25 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ,ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Поворинноводоканал» Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино – Пески – Байчурово, 6 км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 236-238 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб №111. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: О.В. Назарова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 236 - 238 5. П . 4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
236	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
237	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
238	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач- бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: 6-27-33.
Место осуществления деятельности: 397350 Воронежская область, г. Поворино, ул. Ленинская, 63.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 233-235 П
от 25 февраля 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Поворинноводоканал».
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 21 февраля 2020 11 час. 30 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 21 февраля 2020 12 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 21 февраля 2020 по 25 февраля 2020
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ТКБ,ОКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Поворинноводоканал» Воронежская область, г. Поворино, ул. Крупской, 6 офис 4.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, а/д Поворино – Пески – Байчурово, 6 км+М530 (влево 500м).
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 233-235 5.П.4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -
ОБЪЕМ ПАРТИИ: -
ТАРА, УПАКОВКА: стерильная стеклянная бутылка.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по общей гигиене Потаповой Т.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб №111. Договор № 660,661 от 22.01.2020г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: О.В. Назарова

Руководитель (заместитель) ИЛ: С. В. Милашова

МП

Код образца (пробы)	АР 233 - 235 5. П . 4.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
233	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
234	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
235	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач- бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ